

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и , т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР

(наименование органа государственного надзора)

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, т. 50-53-35, 46-63-39@mail.ru

Предписание № 195/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №172" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 195 от «04» мая 2016 г. начальника отделения - главного государственного инспектора Индустриального района города Барнаула по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч. 00 мин. «13» мая 2016 г. по 12 ч. 00 мин. «13» мая 2016 г., с 10 ч. 00 мин. «31» мая 2016 г. по 11 ч. 00 мин. «31» мая 2016 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД №172" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Индустриальный район, г.Барнаул, ул. Георгиева, 47

проверку проводил(а):

Колесников Виталий Евгеньевич - Старший инспектор отделения по Индустриальному району ТО НД № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующим Неудахиной Натальей Николаевной

(указывается должность, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается в только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Для производственных и складских помещений не определена и не указана на входных дверях категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУ	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2016	
2	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражена информация о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте	п. п. л) п. 461 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2016	

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 172
общеразвивающего вида
656066, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Георгиева, 47
тел/факс (3852) 47-78-15
E-mail: kinder_172@bk.ru
Исх. _____ № _____

Главному государственному инспектору
Индустриального района г. Барнаула
по пожарному надзору
Демидову М. А.

План
устранения нарушений требований пожарной безопасности
Предписание № 195/1/1 от 31.05.2016

1. Определить категорию взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны ПУ для технических и кладовых помещений, информация разместить на их дверях.
Ответственный: Г.А.Лантман, зам. зав. по АХР;
Срок: до 07.06.2016
2. В инструкциях о мерах пожарной безопасности отразить информацию о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут находиться на объекте одновременно в инструкциях: «О мерах пожарной безопасности для заведующего продовольственным складом», «О мерах пожарной безопасности для заведующего складом мягкого инвентаря», «О мерах пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении».
3. Ответственный: Г.А.Лантман, зам. зав. по АХР;
Срок: до 07.06.2016

Заведующий МБДОУ



Н.Н. Неудахина