


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«25» марта 2026 г., 22260061000221170847

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Индустриальному району)  
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«10» апреля 2026 г., 11 час. 00 мин. № 2603/002-22/64-ВО/П  
(дата и время составления предписания)

г. Барнаул, ул. Малахова, 169  
(место составления предписания)

### Предписание об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 25 » марта 2026 г., № 2603/002-22/64-ВО/П, учетный номер проверки 22260061000221170847.  
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:  
1. Колесников Виталий Евгеньевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор по Индустриальному району г. Барнаула по пожарному надзору)

4. Профилактический визит проведен в отношении:  
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности  
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):  
1. край Алтайский, г Барнаул, ул Георгиева, Дом 47  
(указываются объект контроля в соответствии с подложным о виде контроля)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №172" ИНН 2222026003, адрес регистрации юридического лица: 656066, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАРНАУЛ, УЛ. ГЕОРГИЕВА, Д.47, НЕТ, НЕТ  
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «02» апреля 2026 года, 10 час. 00 мин.  
по «10» апреля 2026 года, 11 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
02 час 00 минут (часы, минуты)  
(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Собственником объекта защиты в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности не представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности. ч. 5 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности". Место выявления нарушения: г. Барнаул, ул. Георгиева, 47  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 5, Глава 1, Статья 6. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности в течение шести месяцев со дня приобретения такого права разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

01.11.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Сведения (документы) подтверждающие исполнение требований пункта предписания

2. кабинет психолога не оснащен системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения, п. 3, приложение 3 п. 38 Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. N 1464.. Место выявления нарушения: г. Барнаул, ул. Георгиева, 47

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации №1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

**Нарушенное обязательное требование:**

Объекты защиты (помещения) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

**Срок устранения нарушения:**

01.11.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Проектная документация, исполнительная документация (акты выполненных работ, акты испытаний работоспособности, фото, видео фиксация), иные сведения подтверждающие выполнение пункта предписания

3. Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации. Место выявления нарушения: г. Барнаул, ул. Георгиева, 47

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противоподымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

**Срок устранения нарушения:**

01.11.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

обеспечить ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком),

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Проектная документация, исполнительная документация (акты выполненных работ, акты испытаний работоспособности, фото, видео фиксация), иные сведения подтверждающие выполнение пункта предписания

4. Общий уровень звука в защищаемом помещении (уровень звука постоянного шума в помещении совместно с уровнем звука сигналов, производимых всеми звуковыми пожарными оповещателями) менее 75 акустических децибел на расстоянии 3 метров от оповещателя. Место выявления нарушения: г. Барнаул, ул. Георгиева, 47

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации №1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

**Нарушенное обязательное требование:**

Общий уровень звука в защищаемом помещении (уровень звука постоянного шума в помещении совместно с уровнем звука

сигналов, производимых всеми звуковыми пожарными оповещателями) должен быть не менее 75 акустических децибел на расстоянии 3 метров от оповещателя, но не более 120 акустических децибел в любой точке защищаемого помещения.

Срок устранения нарушения:  
01.11.2026


**Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
обеспечить общий уровень звука в защищаемом помещении (уровень звука постоянного шума в помещении совместно с уровнем звука сигналов, производимых всеми звуковыми пожарными оповещателями) должен быть не менее 75 акустических децибел на расстоянии 3 метров от оповещателя, но не более 120 акустических децибел в любой точке защищаемого помещения. (Действующее)

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Проектная документация, исполнительная документация (акты выполненных работ, акты испытаний работоспособности, фото, видео фиксация), иные сведения подтверждающие выполнение пункта предписания

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор по Индустриальному району г. Барнаула по пожарному надзору) Колесников Виталий Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Колесников Виталий Евгеньевич - Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор по Индустриальному району г. Барнаула по пожарному надзору), телефон: 83852505335, e-mail: v.e.kolesnikov@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

*заверяющий А.А.Новиков*  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« 11 » часов « 00 » минут « 10 » 04 2026г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

